

**BM ORSZÁGOS  
KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG**  
Megelőzési Hatósági Főosztály

Szám: 607-99/2001.

Ügyintéző: Juhász Attila tű. százados

Telefonszám: +69-42-09

Hivatkozási szám: 398/2001.

Tárgy: Stafétagáz típusú, biztonsági  
szeleppel ellátott acél PB-  
gázpalackok használata.

Dr. Steier József  
vezérigazgató

Közép-Európai Gázterminál Rt.

Budapest  
Tatra u. 28.  
1126

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

Tájékoztatam, hogy a Közép-Európai Gázterminál Rt. által forgalmazott, a Belügyminisztérium OKF YMMF TÚBI Tűzvédelmi Vizsgáló Laboratóriumban megvizsgáltatott Stafétagáz típusú, biztonsági szeleppel ellátott 5 kg-os acél PB gázpalack tájékoztató prospektusát, illetőleg a vizsgálat eredményéről szóló értesítő levelet áttanulmányoztam, a palackok használatával, alkalmazhatóságával kapcsolatosan szakmai véleményem a következő:

A vizsgáló laboratórium kísérletei során a palackokat acéllemez tálcába állította és intenzív tűzhatásnak tette ki. A hőmérséklet emelkedésével kialakuló túlnyomást a beépített biztonsági szerelvények a szabadba vezették le megakadályozva ezzel a fizikai robbanást.

A tárgyi gázpalack biztonsági rendszere tűzvédelmi szempontból előnyös, tűz esetén fokozott védelmet nyújt a gázpalack használói, illetőleg az oltásban részt vevő személyek számára, ezért alkalmazását támogatom.

Budapest, 2001. július „ 6 ”



Üdvözlettel:

*veku*  
Gyula tű. ezredes  
főtanácsos  
főosztályvezető